

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 1851

від "05" 11 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О. слюсар Марганіт.О. слюсар Коротий М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, вул. Дизельна.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окорити фарбування газопроводу,
- 2) відсутність доступу до Н-Маб. 1, 10, 11, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохсекційній території. Ликвідувати витік газу з під контролєйки дуго-2шт, дуго-2шт. Виконано П.В.Ц.ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Римарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.11.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марганіт.О.

Коротий М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)