

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1980

від "18" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Людський А.І. слюсар Арасюлов В.В. слюсар Зітченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №8, вул. Дудинської.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити) Маріманова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) дефекти фарбування газопроводу
- 2) відсутній доступ до л-л № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне
зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ліквідувати витік газу з під проводу црпна ду32-шт з під муфтою ду32-шт
Виконати роботи з ТО ВСГ, ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Людський А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.11.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Арасюлов В.В. С.У.

Зітченко О.В. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)