

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

№ 1964

від "14" 11 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Александровий А.І. слюсар Вересук М.А. слюсар Рибка С.Д.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13, вул. Ацетиліова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує санітаризації
- 2) немає доступу до м'ячів. 2а, 4, 10, 70, 72, 63, 64, 3а, 57, 58, 59, 53, 52, 49, 44
- 3) у будинку квартири з 1 по 10

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Лівб'ювено  
встановити газу з під проблемні циліндри ду25-змет, ду40-змет, з під циліндри  
ду25-змет, ду40-змет. Виконати ПП ВСТ, ПП ВСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Александровий А.І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.11.2024 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Вересук М.А.  
Рибка С.Д.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)