

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 2076

від "28" 11 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодгайський А.І. слюсар Зінченко О.В. слюсар Рибка Т.Д.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39 вул. Самсонівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)! Круптської

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) недовести фарбування газопроводу,
- 2) відсутній доступ до л-нів. 17, 18, 16, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути порушення утворюємієміємієміє термін. Ліквідовано  
витоки газу з під пробки крана ду32-3мм, з під муфти ду32-3мм  
Виконано АВСГ, ДТ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодгайський А.І. 28.11.2024 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зінченко О.В.

Рибка Т.Д.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)