

Акт технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків (місце складання)

N 1983

від "18" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Лодгасейшич А.З. слюсар Фрасосов В.В. слюсар Зінченко О.В. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 7, вул. Станційна м. Нова Баварія

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необжиті фарбування газопроводу
2) відсутній доступ до к-тів. 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 9
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути порушення у трьохмісєвий термін. Ликвідувати витік газу з під проводу крана ду25-зімт, з під муфти ду25-зімт. Взяти участь в роботах з ПЗМ, ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____ Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лодгасейшич А.З. 18.11.2024 р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Фрасосов В.В.
Зінченко О.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)