

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1825

від "01" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лодгайський А.І. слюсар Арасоєв В.В. слюсар Зінченко О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Діагност. Служба

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження армобетонних газопроводів
- 2) приєднати вкл. кабелі від газопроводів
- 3) відсутній доступ до м.кв. 1, 10, 11, 12, 6, 8, 9, 9

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячній термін. Ліквідувати витік газу з під проводки креслу дуг 25-шт з під мурти дуг 25-шт. Вибачено п.В.С. Ч.Т.В.С.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодгайський А.І. 2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Арасоєв В.В. Ч.
Зінченко О.В. А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)