

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1919

від "12" "11" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римаєв В.О. слюсар Маргак І.О. слюсар Коротка М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 190/1, пр-т Героїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Хуркова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження фарбування газопроводу
- 2) прибрали ел. кабелі від газопроводу
- 3) має бути доступ до м.кв. 18, 46, 59, 93, 112, 131, 135 у будинку квартири 3/108-188

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ликвідовано
витоки газу з під контролем діаметри ду32-5шт, ду40-2шт. Виконано
ПВЗУ, ТД ВСГ.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Римаєв В.О. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.11.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Маргак І.О. 

Коротка М.Р. 

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)