

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 1923

від " 12 " 11 2024 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ремарев В.О. слюсар Марган І.О. слюсар Коротко М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20211, пр.т Героїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Харківська

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) поновити фарбування газопроводу
- 2) прибрати ел.кабелі від внутрішнього газопроводу
- 3) маєти доступ до кв. № 2, 6, 10, 24, 28, 32, 41, 65 у будинку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: з 1 по 10 кв

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -/-

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьох місцях стіни тераси. Ликвідовано витоки
газу згідно контрляжів діу 25-3шт, згідно проби крану діу 25-1шт.
Висновки ТОВ ВСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ремарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.11.2024 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марган І.О.
Коротко М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)