

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 2148

від "10" 12 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодісайчик А.І. слюсар Зінченко О.В. слюсар Арасосєв В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 31А, вул. 23 Серпня.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необити сфарибубанне газопроводу,
- 2) має доступ в кв. 23, 24, 27, 46, 37, 36, 44, 56, 66, 78, 87, 79 у
- 3) будинку кбсертифи з по 90

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Лквідовано витік  
газу з під пробки крана ду20-шт, ду32-шт, з підмудоту ду20-шт,  
ду32-шт, виконано ЯВЦ, П.ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодісайчик А.І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.12 2024 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В.

Арасосєв В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)