

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 2125

від "06" 12 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ринарєв В.О слюсар Маргак Т.О слюсар Мартиненко О.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, вул. Т. Кошищева

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) прибрати гілки рослини біля газопроводу
- 3) відсутній доступ до п-нів 11, 10, 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне
вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення утримання території ліквідовано
вистави газу з цієї проблеми вранці о 08:30, днів контррейсду 25-30
виконати явки ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження
Ринарєв В.О
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
06.12.2024 р.
(дата)
3 актом ознайомлений:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)
_____ (дата)
Маргак Т.О
Мартиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)