

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 2212

від "17" 12 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Житаренко Д.І. слюсар Буковцов Р.І. слюсар Железнич Д.В.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 7, вул. Амосова  
(Корганенцев)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) має доступ до м-ків 52, 47, 62, 44, 43, 13, 27, 9 у будинку
- 3) квартири з 1 по 4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Зусилля порушення у трьох місцях терміну. Ликвідовано  
виток газу згідно конструкції діу 25-2шт, діу 50-1шт. Виконано  
ТВС, по ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження  
Житаренко Д.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) 17.12.2024 р.  
(дата)

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_  
(дата)

Буковцов Р.І.  
Железнич Д.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)