

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 2215

від "17" 12 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Римарев В.О слюсар Зінченко О.В. слюсар Грасослов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 28, вул. Ахієзерів.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Халтурини)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окопів не встановлено в місцях прокладання газопроводу
- 2) продірячені ел. кабелі від газопроводу
- 3) вільний доступ док. н. ш. 54, 32, 30, 28, 23, 14, 15, 12, 8, 7, 4, 1, 24, 20, 31

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 18, 11

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вирішити порушення у трьохмісячній термін. Ликвідовано  
витоки газу з під проблемного ду15-шт, з під контролірки ду15-шт,  
ду25-шт. Встановлено ПБГД, до ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Римарев В.О

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.12 2024 р.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В  
Грасослов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)