

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 2146

від "09" 12 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Літсиренко Д.І. слюсар Коротько М.Р. слюсар Буковцов Р.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 8А, вул. Бугми

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Уборевича)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необіжності гардування газопроводів
- 2) внутрішній газопровід гасить вогонь внаслідок внаслідок устаткування
- 3) має доступ до м.кв. 32, 20, 17, 14, 46, 63, 68, 92, 93, 102, 104 будинку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: з 1 по 10

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Мовідовано виток
газу згідно контракту діаметром 50-1мм, згідно проби крапа діаметром 20-1мм.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Виконано ПБЗГ, ТО ВБСГ.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Літсиренко Д.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.12.2024 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Коротько М.Р.

Буковцов Р.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)