

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 2208

від "16" 12 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Рижарев В.О. слюсар Зінченко О.В. слюсар Мартиненко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40, вул. Косарева.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Соголова)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обстежити фарбування газопроводу
- 2) прибрати ел. кабелі від внутрішнього газопроводу
- 3) мати доступ до м'їв. 29, 38, 45, 52, 68, 77 у будинку і в сиртєфіз. таво

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Зусилля порушення у трьох місцях: термити. М'їв до бако  
вставки газу з під проши крапа ду20-3шт, ду32-3шт, з під  
контрастної дір 3-шт. Виконати роботи по ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Рижарев В.О. 


(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.12.2024 р.  
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В. 

Мартиненко О.М. 

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)