

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 2180

від " 12 " 12 2024 року

Відповідно до договору від " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Літваренко Д.І. слюсар Буковцов І.І. слюсар Мартиненко В.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Миколи

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Кравченко  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Фонвізіна)

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) забезпечити доступ до N-нів 25, 31, 35, 13, 18, 21, 24, 6, 8 у будинку
- 3) квартири з 4 по 36

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Митгородсько  
встановити газу згідно з промією ціною дузг-тип, з підконтролюючі дузг-тип  
виконано ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Літваренко Д.І. 12.12.2024 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Буковцов І.І.  
Мартиненко В.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)