

Акт технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків (місце складання)

N 2235

від "19" 12 2024 року

Відповідно до договору від " " 20 року N типовий договір працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Римарев В.О. слюсар Голубєв С.М. слюсар Мартинишко О.М. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 11, вул. Михайла Семенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Чайковська)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):  
1) прибрати ел. кабелі від внутрішнього газопроводу  
2) відсутній доступ до н.м.кв. 12, 14, 19, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 1  
3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) \_\_\_\_\_, про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути порушення утворюємісячний термін. Ліквідувати витік газу з підробки іржаво ду25-шт, ду50-шт, з підконтр тайми ду25-шт. Виконати ТО ВСГ, ТО ВБСТ.  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Римарев В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 19.12.2024 р. (дата)

Голубєв С.М.  
Мартинишко О.М.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)