

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 2284

від "25" 12 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Літарецько Д.І. слюсар Буковцов Г.І. слюсар Коротько М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, вул. Олександра

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Кашуби

- 1) оковети фарабування газопроводів
- 2) слабкий доступ до АМІВ 46, 47, 40, 30, 34, 23, 25 у будинку
- 3) квартири з № 54

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ___

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ___

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у трьох місяцях терміну ліквідації
всіх газів згідно нормативів Ду32-5см, Ду50-1см. Виконано
ТВІВ до ВСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ___

Контактний робочий телефон представника виконавця ___

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Літарецько Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 25.12.2024 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Буковцов Г.І.

Коротько М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)