

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 2195

від " 13 " 12 2024 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тугайшин А.І. слюсар Зітченко О.В. слюсар Трасаєв В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 71, вул. Франтішківка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Крала

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження газопроводів
- 2) приєднати ел. кабелі від газопроводів
- 3) власний доступ до кв. № 5, 8, 12, 15, 28, 32, 34, 36, 50, 54, 55, 41 у будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартир з 1 по 60

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях згідно з техніч. ліквідацією
востанок газу з під проводу крала діу 20 - 3шт, діу 32 - 1шт, з підмуріжжя
діу 20 - 3шт, діу 32 - 2шт. Виконано П.В.К., Т.О.В.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тугайшин А.І. 13.12.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зітченко О.В.

Трасаєв В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)