

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 2082

від " 02 " 12 2024 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Літваренко Д.І. слюсар Буковцов Л.І. слюсар Коротко М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. Харківських

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Дивізію

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити сфальшовані газопроводи
- 2) мати доступ до п-п № 7, 408, 28, 42, 61, 66, 6 у
- 3) вудешити вентильні закріплення за № 76

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ликвідувати
витіки газу згідно норми краще ду 20-3мм, ду 50-1мм, згідно контр-
гайкою ду 20-50мм. Виконати ТЗ за ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Літваренко Д.І. 02.12.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Буковцов Л.І.
Коротко М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)