

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 2090

від "02" "12" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лодгайшій А.І. слюсар Зінченко О.В. слюсар Лрасослов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 9, вул. Харківських

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Дивізії

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окобети фарбування газопроводу
- 2) придрати ел.кабелі від газопроводу
- 3) маєли доступ до м.кв. 58, 57, 63, 48, 41, 44, 33, 56, 32, 18, 14, 11 у будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартир № 106, 121, 130, 131

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: - / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місяцях термін. Лквідовано витоки газу з під проводу діаметром 40-2мм, діаметр 25-2мм, діаметр 20-2мм, з під муфти діаметр 40-3мм, діаметр 25-2мм, діаметр 20-2мм, виконано ПВЧ, ПРБС.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодгайшій А.І. 02.12.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зінченко О.В.
Лрасослов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)