

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 224e

від "19" 12 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Антоненко Д.І. слюсар Буковцов П.І. слюсар Железняк Д.В.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 35А, вул. Ярослава.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити) Мудрого  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків) (Петровського)

- 1) газопровід потребує заміни
- 2) відсутній доступ до м.ш. 2а, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5А, 4, 4, 3А, 3
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути порушення у трьохмісячній термін. Ликвідовано  
виток газу з підконтрольної ду15-тис, ду40-тис. Виконано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 17.12, 18.12.  
Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Антоненко Д.І. 19.12 2024 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Буковцов П.І.  
Железняк Д.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)