

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 2244

від "19" 12 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Літмарешко Д.І. слюсар Буковцов Р.І. слюсар Железнич Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №6/8, вул. Ярослава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Мудрого
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Петровського

- 1) газопровід потребує закріплення,
 - 2) частково зашестий утепленням внутрішній газопровід
 - 3) у 4 під'їзді, немає доступу до кв. 55, 59, 61, 48, 22, 7 у будинку № 3 в кв 61
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути корушення у тріскачій зоні термін. Ликвідовано витоки газу
згідно проби крапа ду25-1шт, згідно контрпроби ду20-1шт, ду25-7шт, ду40-1шт
всього 10 шт. по ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Літмарешко Д.І. 19.12.2024 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буковцов Р.І.
Железнич Д.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)