

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 2311

від "30" 12 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____ типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ремаєв В.О., слюсар Марганіт.О слюсар Голубєв С.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 212, вул. Ярославська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження парабазиса газопроводу
- 2) відсутній доступ до м. н.кв. 8, 9, 22, 6, 22, 5, 11, 7, 7
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ліквідувати
витоки газу згідно проблеми ірсиа ду50-1шт, згідно контрайни
ду50-1шт. Виконати по ПВЧ, П.В.Б.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ремаєв В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.12. 2024 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марганіт.О

Голубєв С.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)