

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 2099

від "03" "12" 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодисей Шоб А.І. слюсар Вересусак М.А. слюсар Зінченко Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 24/31 пр-т Індустріальн.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). пр-т Рунзе

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження шару ізоляції газопроводу,
- 2) прибороти тел. кабелів від газопроводу,
- 3) має доступ до м.кв. 4, 3, 13, 15, 11, 20, 24, 25, 38, 33 у будинку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 314039

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях на терасі. Ликвідувати витік  
газу згідно проби крапа ду32-2шт, згідно муфти ду32-3шт. Виконано  
17.12, 18.12.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодисей Шоб А.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 03.12.2024 р.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Вересусак М.А.  
Зінченко Д.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)