

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 193

від "29" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Литвиненко Д. І. слюсар Бухарцов Т. І. слюсар Мелезник Д. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37, вул. Алчевських

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Артемів)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) смонтувати паропушкани внутрішнього
- 2) монтаж регуляторів до ліній газу в будинку квартири з 100 кв
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне
вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Ізольовано витіки газу з під
кранів крана Ду50-1шт, Ду40-1шт, з під контролем Ду50-1шт, Ду40-1шт, Ду40-0шт
виконано ТОВ до ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Литвиненко Д. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.01.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бухарцов Т. І.
Мелезник Д. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)