

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

№ 104

від "30" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Литаренко А. І. слюсар Буховцов Т. Т. слюсар Мелезник Д. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64, вул. Валентинівська  
(Блюхера)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) маленький діаметр др. п. кв. 3б, кв. 25, 21, 19, 3, 05, 53, 48, 49, 44, 44, 97, 88, 75, 120, 143
- 3) 169 у сусідній квартирі з 1 по 144

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохмісячний термін. Механізовано витяги газу з під проводу крана ду50-5мм, ду25-1мм, з під контролітку ду50-2мм, ду25-7мм.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Виконано ТОВ ВСГ.

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Литаренко А. І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

30.01.2025 р.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буховцов Т. Т.  
Мелезник Д. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)