

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 197

від "29" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Подгайний А. М. слюсар Верещак М. В. слюсар Трасолов В. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Зубенко  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Тимуровцев)

- 1) виробити порушення газопроводу
  - 2) лишити доступ до н-к № 25, 30, 26, 23, 19, 4, 40, 39, 60, 48, 61, 62, 79, 76, 93, 104, 108, 115, 114,
  - 3) 109, 119, 132, 129, 121, 144, 140, 151, 153, 174, 160, 157, 154, 174, 106 у будинку квартири
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 3120 100.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно  
вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Довірено виконати виточки газу  
з н-р крана д/з 32-5 мм, д/з 25-6 мм, з н-р муфти д/з 32-4 мм, д/з 25-6 мм.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Подгайний А. М. 29.01.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Верещак М. В.  
Трасолов В. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)