

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 198

від "29" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рижарев В.О. слюсар Марчак І.О. слюсар Рижко Є.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34Б, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Зубенка
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Стемуровцев)

- 1) оновити паролубання газопроводу
- 2) мати доступ до м-п кв 17, 19, 24, 31, 33, 49, 60, 66, 73, 75, 78, 84, 104, 107, 115,
- 3) 18 у гуртожитку квартири з 1 по 120.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне
вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у терміни місячний термін. Матимуться витрати газу
з міг роботи крана ду 20-2мм, ду 32-2мм, з міг контролювати ду 20-8мм, ду 32-5мм.
Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Рижарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

29.01.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марчак І.О.
Рижко Є.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)