

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 161

від " 23 " 01 2025 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Літарецько Д.І. слюсар Буковцов Г.І. слюсар Железняк Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. 23 Сергія .

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує гарбування, придбати ел. кабель від газ-ду
- 2) придбати сіли розливі від ввіданого газопроводу, мастилін
- 3) др.м.м.в. 10,36,7,5,65,68,59,55,52,47,12,2,29,104,94,89,79,75,122,141,137,133,131,923,116

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 114, 110, 190, 194, 204 у будинку № 2 з 1 по 222.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохсекційній тересті. Ликвідувати витоки газу з під пробки крапа ду32-5шт, ду25-7шт, з під контргайки ду32-2шт, ду25-4шт. Виконано ПЗС, ТВБСР.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Літарецько Д.І. / 23.01.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буковцов Г.І. /

Железняк Д.В. /

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)