

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

№ 51

від "09" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Римацев В.О. слюсар Маргак Т.О. слюсар Мартюкешко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 146 А вул. Академіка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Павлова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обстежити фарбування газопроводів
- 2) прибрати електрокабелі від внутрішнього газопроводу
- 3) масиви доступ до м.кв. 1, 20, 31, 42, 85, 96, 98, 102, 103, 122, 130 ч. 81 будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з по 144

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити порушення у трьох місцях на території. Ликвідовано  
вентиль газу згідно пробки крана ду25-4шт, ду50-2шт, згідно контракту  
ду25-6шт, ду50-4шт. Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Римацев В.О. / 09.01.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Маргак Т.О.  
Мартюкешко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)