

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 52

від "09" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Літарецько Д.І. слюсар Коротень М.Р. слюсар Железничек Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 148А бульв. Академіка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Павлова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) невідомі фарбування газопроводу
- 2) немає доступу до п. п. № 126, 119, 131, 33, 32, 23, 77, 82, 84, 89, 91, 94
- 3) 97, 103, 105, 20, 62, 63, 59, 51, 48, 43 у будинку квартири з № 144.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

- / -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення утрьохмісячний термін. Ликвідовано  
втечки газу з під пробки крана ду25-3шт з підконтргайки  
ду25-1шт, ду50-1шт. Виконано ПВГР, ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Літарецько Д.І. 09.01.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Коротень М.Р.

Железничек Д.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)