

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 55

від "09" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_ типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Людський А.І. слюсар Арасов В.В. слюсар Ридка І.Д.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 162B, вул. Академіка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити) Павлова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити сраббудівлення газопроводу,
- 2) має доступ до м.кв. 81, 80, 77, 74, 73, 144, 93, 47, 43, 38, 98, 89, 83,
- 3) 127, 32, 31, 39, 40, 67, 55, 124 у будинку квартири з 1 по 144.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

- / -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях термін. Ликвідовано  
виток газу з під пробки крана ду25-3шт, ду50-2шт, з підмюрты  
ду25-6шт, ду50-4шт. Виконано ПВЦ, 10 В5с.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Людський А.І. 09.01.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Арасов В.В. И.  
Ридка І.Д. И.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)