

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N57

від "09" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____ типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Людасейшич А.І. слюсар Арасолов В.В. слюсар Рибка Т.Д.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 309Б, вул. Академіка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Павлова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження газопроводу
- 2) немає доступу до л-лків. 130, 132, 121, 110, 112, 105, 76, 86, 66, 63, 1, 35
- 3) 209, 10, 7 у будинку квартири № 1 по 144

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ликвідовано
всі точки газу з під пробки крієна ду32-2шт, ду25-1шт, ду50-1шт
з під муфта ду32-1шт, ду25-2шт, ду50-1шт. Вибито по л-лків
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____ ТОВ ВБСГ.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Людасейшич А.І. 09.01. 2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Арасолов В.В.
Рибка Т.Д.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)