

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

№ 94

від "15" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодісайний А.І. слюсар Верещак М.А. слюсар Арасоєлов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32А вул. Бугми

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) омовити фарбуванням газопроводу
- 2) власні доступи до м.в. 82, 77, 96, 95, 78, 114, 55, 57, 46, 63, 26, 108, 28, 20, 17, 13
- 3) 3, 39, 33 у відміну квартири з 1го 120

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

-1-

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у т.р.о.с.газопровідній мережі. М.в. відомо  
виток газу з під пробки крапа д.у.20-6шт, д.у.32-3шт, з під муфти  
д.у.20-10шт, д.у.32-4шт. Виконано П.В.С.Г.  
(орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Лодісайний А.І.  
прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис

15.01.2025 р.  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Верещак М.А. В.В.  
Арасоєлов В.В. У

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)