

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 91

від " 14 " 01 2025 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О слюсар Маргак З.О слюсар Мартиненко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 27В, вул. Валенти-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). нівська
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Блюхера)

- 1) оновити фарбування газопроводу,
- 2) має доступ до м-ль 10, 49, 54, 61, 66, 83 у будинку і квартири
- 3) з 1 по 90.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
-1-

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісцевій термін. Ликвідовано
всілякі газу з під пробки крапа ду20-2шт, ду40-3шт, з під контрпайпи
ду20-4шт, ду40-1шт. Виконано П.В.Ц. Ф.В.Б.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Римарев В.О 14.01.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Маргак З.О
Мартиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)