

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 38

від "08" "01" 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ремарев В.О. слюсар Маргак І.О. слюсар Мартиненко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 52А, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Зубейка
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Тимуровцев,

- 1) омовити графік обслуговування газопроводу,
- 2) всіх доступ до в-нкв. 4, 9, 15, 16, 18, 23, 30, 54, 62, 79, 109, 110
- 3) у будинку квартири з 1 по 120.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьох місцях мережі. Ликвідовано
витоки газу з під проводки крапа ду20-2шт, ду40-2шт, з підконтр-
гайки ду20-2шт, ду40-1шт. Виконано ТРЗР, ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ремарев В.О. _____ 08.01.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Маргак І.О.
Мартиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)