

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 41

від "08" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О. слюсар Марган Т.О. слюсар Мартиненко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 64, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Збуденка
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Тимуровцев

- 1) обстежити фазування газопроводу
 - 2) прибрати електрикабел від внутрішнього газопроводу
 - 3) має доступ до м-кв. 4, 10, 19, 28, 35, 48 у будинку квартири з №54
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ліквідувати
витоки газу з під проводу кресла ду50-тшт, з під комтресайки
ду50-тшт. Виконати ПВМ, ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Римарев В.О. / 08.01.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Марган Т.О.

Мартиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)