

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 44

від "08" 08 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____ типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Літарецько Д.І. слюсар Коротько М.Р. слюсар Железничек Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 70, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити старі газові труби
- 2) масив доступу до м-пів. 35, 36, 40, 1, 15, 12, 7, 54, 58 у будинку
- 3) квартирні з'янові

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях: ліквідувати
вентили газу згідно проекту дузг-1шт, дузг-1шт, згідно контр-
гайки дузг-3шт, дузг-3шт, виконано л.в.з, л.в.з.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Літарецько Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Коротько М.Р.
Железничек Д.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газопостачанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)