

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 7

від "02" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Літарецько Д.І. слюсар Коротько М.Р. слюсар Целевичко М.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 34А, вул. Азербайджанська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окоректувати спрацьовані газопроводи
- 2) зафіксувати вхідний газопровід
- 3) відкритий доступ до м.б. 14, 10, 15, 9, 16, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути корупції у трьохсекційній території. Ликвідувати  
вентильне вежу згідно з проектом іррація ду25-шт, згідно з проектом  
ду 25-шт. Виконати роботи з ТВСГ, Д ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Літарецько Д.І. 02.01 2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Коротько М.Р.  
Целевичко М.В. ЦК

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)