

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 73

від "13" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Лодіайшин А.І. слюсар Верещак М.А. слюсар Грасослов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 135, вул. Валентинівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)! Блокера

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) неоновити тріщинуваття газопроводу,
- 2) масив доступу до м-мків. 140, 114, 113, 109, 101, 92, 87, 73, 72, 66, 67, 42, 40, 32, 33, 24, 16,
- 3) 11,5 у відкриті квартири з 1 по 141

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

-1-

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях термін. Ликвідовано витік  
газу згідно пробки ірвана діу50-1шт, діу25-2шт, згідно муфти діу50-1шт,  
діу25-2шт. Виконано П.В.С.Г.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Лодіайшин А.І. 13.01.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Верещак М.А. В.У.  
Грасослов В.В. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)