

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 75

від "13" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарев В.О. слюсар Марганіт.О. слюсар Мартиненко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 23А, вул. Валентинівська
(Блюхера)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Блюхера)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оксиди фарбування газопроводу
- 2) немає доступу до м.кв. 21, 22, 25, 28, 41, 49, 53, 58 у будинку
- 3) квартири з 1 по 50.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

- / -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісячний термін. Лавіровано витоки
газу згідно проби крапка ду20-зімт, ду40-зімт, згідно контракту ду20-зімт.
Виконано пвгц, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Римарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.01.2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марганіт.О.

Мартиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)