

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 80

від "13" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римсарев В.О. слюсар Марганіт.О слюсар Мартинешко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №25В, вул. Волеєтинів-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). свкв
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Блюхера)

- 1) оновити фарбування газопроводу,
- 2) забезпечити доступ до в-нів 2, 15, 22, 23, 44, 51 у будинку
- 3) квартири з 1 по 30

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення утрьохмісячний термін. Ликвідувати
витоки газу з підпробки мерца ду20-4шт, ду40-2шт, з підконтр-
газної ду20-5шт. Виконати пвч, твбст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Римсарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

3.01. 2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Марганіт.О

Мартинешко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)