

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 156

від "22" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Рижмарев В.О слюсар Голубєв С.М. слюсар Мартиненков С.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 228, вул. Велика

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Панасівська
(котлова)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідні закріплення газопроводу
- 2) немає доступу до н-п нв-1, 4, 8, 21, 23, 34, 42, 47, 53 у будинку
- 3) квартири з № 55

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

-1-

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки утрьохмісячний термін. Ліквідація витоку
газу з нід поблизу кімнати діу32-2шт, з нід контррайки діу20-1шт, діу25-1шт,
діу32-2шт. Високо-8 ПВЧ, ДР ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Рижмарев В.О

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.01 2025 р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Голубєв С.М.

Мартиненков С.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)