

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 17

від "06" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Литаренко Д.І. слюсар Коротко М.Р. слюсар Цешенко М.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34В, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити): Зуденка
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Тимуровцев)

- 1) окревити фарбуванням газопроводу,
- 2) мати доступ до н-м.ч. 14, 7, 9, 12, 18, 22, 33, 35, 38, 40, 46, 52, 54
- 3) удержувати квартири з 1 по 60.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення утробаєнтателний термін. Ливгубовано
ветокке газу з під проводу франца ду20-1шт, з під контргасиди
ду20-5шт, ду40-1шт. Виконано П.В.Ц., ДР ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Литаренко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 06.01.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Коротко М.Р.
Цешенко М.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)