

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 18

від "06" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Литаренко Д.І. слюсар Коротень М.Р. слюсар Цемеленко М.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Зубенка
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Пилуровцев

- 1) пошкодження фарбування газопроводу
- 2) сильне дотиснуто до м. м. в. 1, 2, 6, 24, 26, 29, 50, 35, 44, 55, 56 у
- 3) відсутність ізоляції з 1 по 60.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення утворюється газу з під проводу і вразі ду 25-шт з під проводу і вразі ду 25-шт. Виконати П.В.С.Г. ТО ВБСГ
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Литаренко Д.І. 06, 01, 2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Коротень М.Р.
Цемеленко М.В. Ц.К.У.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)