

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 21

від "06" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Римаєв В.О слюсар Маргак Т.О слюсар Гошубє М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 40А, вул. Владислава

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Зубенко  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Гимуровцев,

- 1) оновити фарбування газопроводу
  - 2) приєднати ел. кабелі від внутрішнього газопроводу, маси
  - 3) доступ до м.кв. 4, 7, 9, 14, 15, 22, 24, 37, 44, 45, 49, 53, 65 у будинку кв. з 1 по 90.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути порушення у трьохмісячний термін. Ликвідовано виток  
газу з підпробки іржаво ду20-4шт, з підконтрольним ду20-3шт.  
Об'єктом п.В.Б.С.Г.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Римаєв В.О 06.01.2025 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Маргак Т.О  
Гошубє М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)