

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

№ 130

від "20" 01 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Римаєв В.О слюсар Короте М.Р. слюсар Мартиненко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24, вул. Власенка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження фарбування газопроводу
- 2) немає доступу до м-лив. 8, 19, 20, 42, 43, 91, 95 у будинку
- 3) квартири з 1 по 36

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

-1-

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення утрьохмієвими термитами. Ликвідувати  
витоки газу з під пробки крана ду32-3шт, ду50-1шт, з під контр  
гайки ду32-1шт. Використати ПРЩ, ПРЗВСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Римаєв В.О

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

20.01.2025 р.  
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Короте М.Р.

Мартиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)