

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 59

від "10" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Андрійшин А.Т. слюсар Арасолов В.В. слюсар Вересуак М.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18А, провулок Олеса

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Гуцоса
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Іпр. Андрійшинський

- 1) пошкодження трасування газопроводу
- 2) відсутній доступ до л-мив 8,5,4,1
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
-1-

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути порушення у трасуванні газу на території літвідовського
витоки газу з під проводу крана ду25-шт, з під муфти ду25-шт.
Виконано ТЗВ, ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Андрійшин А.Т. 10.01.2025 р.
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Арасолов В.В. Ч.
Вересуак М.А. В.У

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)