

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 125

від " 17 " 01 2025 року

Відповідно до договору від " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Риссарев В.О. слюсар Коротка М.Р. слюсар Мартищенко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 314А, пр-кт Аерокосміст  
Київ (пр-кт Гоголів)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити фарбування газопроводу
- 2) придбати ел. ізоляції від газопроводу
- 3) надати доступ до л-мкв. 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 29 у будинку квартири з тозо

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьох місцях газової мережі. Ликвідовано  
витоки газу з під пробки крана дУ50-мм, з під юдиктрисейкер  
дУ50-мм. Виконано ПВЗ, Т.В.Б.С.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Риссарев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.01.2025 р.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Коротка М.Р.

Мартищенко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)