

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 110

від "16" 01 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Лодгайний А.І. слюсар Верещак М.А. слюсар Арасослов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50, пр-кт Аерокосміч-
есей (пр-кт Газаріна)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окантити фарбування газопроводу,
- 2) масти доступи до м. м. в. 86, 83, 74, 71, 67, 83, 64, 47, 48, 40, 32, 21, 10, 25,
- 3) 30, 17, 18, 19, 22, 20, 13, 90 у будинку квартири з 3 по 93.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути порушення у трьохмісцевій термін. М'ягкого
вентилі газу з під проблемі кривої дузі 32-шт, з під лунотиду 32-шт.
Виконано ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
обстеження

Лодгайний А.І. 16.01.2025 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Верещак М.А. В.Х.
Арасослов В.В. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)